

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Ачинского
АО "Иркутскремонт"

Г.В. Масленников
" " 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 10

На Капитальный ремонт, Сверловка ВЗП 24000 труб, котлоагрегата ст.№ 3 БКЗ-320/140 зав. № 840, рег.№4384-К, год изготовления декабрь 1969 г.


Инв.№ 0401535

Время ремонта 2019г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Вид дефекта	Кол-во	Ед. измерения	Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта		
							Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1				80	100 труб.	Очистка сверху (сверловка) труб воздухоподогревателя h-2,6м (2ст.), вид топлива: уголь			
2				70	100 труб	Очистка сверху (сверловка) труб воздухоподогревателя h-3,4м (1ст.), вид топлива: уголь			
3				90	100 труб	Очистка сверху (сверловка) труб воздухоподогревателя h-1,7м (1ст.), вид топлива: уголь			
Вредность производства работ 2,2%									

Начальник ПТО Ачинского участка

подпись



Е.К. Кеер
расшифровка подписи